

AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN
Kennzahlenblatt
 Berichtsjahr: **2017**



Laut §14 Abs.1 Z7 und Z8 und bezugnehmend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die
 <> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die
 <> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI
 gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.

Netzbetreiber: Energieversorgung Kleinwalsertal GmbH E-Control-Nr. 018
 AT-Nummer AT006230

	2015	2016	2017	3-Jahres-Durchschnitt ¹
SAIDI	0,00	10,55	60,18	23,58
ASIDI	0,00	18,14	33,76	17,30

Internet Seite der Veröffentlichung:
<http://www.EVK.at>

¹ Zur Berechnung siehe Ausfüllhilfe bzw. Erläuterungen zur Netzdienstleistungsverordnung Strom