

**AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN**  
**Kennzahlenblatt**  
**Berichtsjahr: 2019**



Laut §14 Abs.1 Z7 und Z8 und beziehend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die  
 <> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die  
 <> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI  
 gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.

Netzbetreiber: **Energieversorgung Kleinwalsertal GmbH** E-Control-Nr. **018**  
 AT-Nummer **AT006230**

	2017	2018	2019	3-Jahres-Durchschnitt <sup>1</sup>
SAIDI	60,18	11,73	7,75	26,55
ASIDI	33,76	7,59	14,01	18,45

Internet Seite der Veröffentlichung:  
[www.EVK.at](http://www.EVK.at)

<sup>1</sup> Zur Berechnung siehe Ausfüllhilfe bzw. Erläuterungen zur Netzdienstleistungsverordnung Strom