AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN

Kennzahlenblatt

Berichtsjahr: 2021

Laut §14 Abs.1 Z 7 und Z 8 und bezugnehmend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die
<> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die
<> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI
gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.

Netzbetreiber: Energieversorgung Kleinwalsertal GmbH

E-Control-Nr. 018

AT-Nummer AT006230

	2019	2020	2021	3-Jahres-Durchschnitt[1]
SAIDI	7,75	18,65	13,27	**13,22**
ASIDI	14,01	67,37	10,37	**30,58**

Internet Seite der Veröffentlichung:
www.evk.at

[1] Zur Berechnung siehe Ausfüllhilfe bzw. Erläuterungen zur Netzdienstleistungsverordnung Strom